

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на поръчката: ”Доставка на химически реагент коагулант алуминиев сулфат $Al_2(SO_4)_3$ – кристален, за пречистване на питейни води в Пречиствателните станции за питейни води във „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас.”

2. Вид (обект) на поръчката: Доставка.

3. Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл.20, ал.1, т.3, буква б) от ЗОП. Вида на процедурата съгласно чл.18, ал.1, т.1 е Открита процедура.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: 1 700 000,00 (един милион и седемстотин хиляди) лева без ДДС.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и подписан от страните приемателно – предавателен протокол, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

7. Място на изпълнение: Пречиствателна станция за питейни води ”Камчия” и пречиствателна станция за питейни води ”Ясна поляна”. Ориентировъчно 80÷90 % от реагента са за ПСПВ ”Камчия” и 10÷20 % от реагента са за ПСПВ ”Ясна поляна”

Прогнозно количество за три години: 3 000 (три хиляди) тона. Ще бъде доставяно регулярно необходимото според нуждите на ПСПВ количество алуминиев сулфат. Възложителят не се ангажира да усвои посоченото прогнозно количество.

Годишните разходни количества на коагулант се определят от една страна от хидрохимичната характеристика на язовирите „Камчия” и „Ясна поляна” и от друга страна от физичните, химични и биологични процеси, които в зависимост от конкретните условия оказват определящо влияние върху качествата на суровата вода. Изхождайки от посочените обстоятелства, действително необходимите количества коагулант ще бъдат в пряка зависимост от метеорологичните условия в годишен аспект, които оказват пряко влияние върху повърхностните природни водоеми, като това количество може да се различава от прогнозното.

8. Срок на изпълнение на поръчката: 3 (три) години, считано от датата на сключване на договора.

9. Описание на поръчката: Алуминиевият сулфат, предмет на поръчката, трябва да отговаря на БДС EN 878 (или еквивалентен) ”Химикали за пречистване на води, предназначени за човешко потребление. Алуминиев сулфат”. Срокът на всяка една частична доставка следва да е до 10 (десет) работни дни от датата на изпращане на заявка от Възложителя.

Изисквания към продукта:

1. Гранулометрия: алуминиев сулфат $Al_2(SO_4)_3$, кристален, с размер на частиците 0,3- 5,0 мм.
2. Пакетаж: торби (чуваи) по 50 кг., фолирани на палети.
3. Съдържание на активно вещество: не по-малко от 16% - Al_2O_3 .

Към техническото предложение да се представят:

1. Документ доказващ техническите характеристики на предлагания химически реагент, удостоверяващ физико-химичния състав на продукта и съдържащ показателите, посочени в техническата оценка от методиката за определяне на комплексната оценка (*протокол от изпитание от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съдържанието на примеси и активно вещество в реагента; примерен сертификат за анализ на алуминиевия сулфат или еквивалентен документ*).

2. Инструкция за работа с реагента.

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. БУРГАС

Изпълнителен Директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, гл. счетоводител: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com

8000 БУРГАС, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов” №3

3. Актуален информационен лист (лист с данни) за безопасност.

4. Декларация за съответствие с изискванията на БДС EN 878 (или еквивалент), описващ характеристиките на продукта, определящ изискванията за химичния състав алуминиевия сулфат и даващ информация за неговата употреба при пречистването на водите за питейни нужди.

Участниците в процедурата, желаещи да получат информация по поръчката, да се обръщат за съдействие към Химик НХ отдел „Пречистване на водите” инж. : Милен Станев – 056/871480; мобилен - 0889/430594.