

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-34-6
от дата 09-ноември-2023
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД-Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Георгиева Мархалева
	Телефон +359 56871446
	Факс +359 56842979
	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com

Адрес на профила на купувача (URL)
<https://app.eop.bg/buyer/1166>

I.4) Основна дейност

Вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00571-2022-0023

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

Поръчката включва ремонт на ел.проводно отклонение 20 kV от ВЛ "Добра поляна" - 20kV, захранващо ТП "ПСТ Къоклика-1" и ТП "ПСТ Къоклика-2".

Място за изпълнение:

Мястото за изпълнение на поръчката е трасето на електропроводното отклонение 20 kV от ВЛ "Добра поляна"-20 kV, захранващо ТП "ПСТ Къоклика-1" и ТП "ПСТ Къоклика-2" на ПС „Коклюк 1 подем” и ПС „Коклюк 2 подем”, намиращи се в местността „Къоклюка” в землището на с.Припек.

Съществуващо положение:

Помпени станции „Коклюк 1 подем” и „Коклюк 2 подем” се захранват от ВЛ"Добра поляна" - 20 kV. Поради възникнала силна буря на 06.08.23 г., има сериозни поражения по захранващия ел. провод 20 kV. Има съборени 2бр. ЖР стълба и паднали дървета по трасето.

Обем на поръчката:

1. Почистване на просека (320 м.), рязане на дървета и изнасяне;
2. Демонтаж и изнасяне на 2бр.ЖР стълба;
3. Доставка, изправяне и монтаж на нов стоманобетонен фундамент на 2 бр. ЖР стълба (ъглов 40°);
4. Подмяна на повредени изолатори, опъвателни вериги и др;
5. Демонтаж и монтаж на проводник АС - 50мм² за изправяне и регулиране на повеса;
6. Изпитване и пускане в експлоатация;
7. Други дейности свързани с ремонта.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

110906

от

26-септември-2023

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

	Официално наименование САТУРН 2 ООД
	Национален регистрационен номер 102835306
	Пощенски адрес Южна промишлена зона-сграда със смесено предназначение
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG България
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Телефон +359 899188086
	Електронна поща office@saturn-2.com
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Подмяна и изправяне на 2 бр. ЖР стълба на отклонението на електропровод 20 KV, захранващ ТП „ПСТ Кьоклика – 1“ и ТП „ПСТ Кьоклика – 2“
III.6)	Срок за изпълнение начална дата 26-септември-2023 крайна дата 26-септември-2024
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 22280.00 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 08-ноември-2023
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

22280

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

09-ноември-2023

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и Канализация" ЕАД - гр. Бургас