"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД
гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3
www.vik-burgas.com

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА

доставяна от Водоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургас

Зона на водоснабдяване : 31

Тип водоснабдяване : Собствен водоизточник

Населено място : с. Черково

Пункт за мониторинг *: селска чешма

Дата на вземане на проба : 17.09.2025

## РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ

| Показател за качеството на водата | Мерна единица | Резултат от анализ | Допустима стойност** |
|---|---|---|---|
| Колиформи | CFU/ml | 0/100 | 0/100 |
| Ешерихия коли | CFU/ml | 0/100 | 0/100 |
| Ентерококи | CFU/ml | 0/100 | 0/100 |
| Микробно число | CFU/ml | <1/1 | - |
| Активна реакция | - | 8.1 | 6.5 ÷ 9.5 |
| Вкус | | без привкус | приемлив |
| Електропроводимост | $\mu s.cm^{-1}$ | 627 | 2000 |
| Мирис | бала | 1 | приемлив |
| Нитрати | mg/l | 71.9 | 50 |
| Цвят | градус | 5 | приемлив |
| Мътност | NTU | 1.54 | приемлива |
| Ост.св.хлор | mg/l | 0.4 | 0.3 ÷ 0.4 |

*Съгласно Програма на „Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас за мониторинг на питейната вода, в Бургаски окръг.

**Съгласно Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели (с изм. и доп. ДВ бр. 43 от 16.05.2023 г.)

***Лабораторните анализи са извършени от лаборатории за изпитване , притежаващи сертификат за акредитирани съгласно БДС EN ISO/ IEC 17025:2018 и с използване на методи за изпитване отговарящи на изискванията на Приложение № 3 към чл. 9, ал. 13 на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата , предназначена за питейно-битови цели (с изм. и доп. ДВ бр. 43 от 16.05.2023 г.).***